

クリーンエリア HEPA フィルター交換業務

1 委託業務の名称

クリーンエリア HEPA フィルター交換業務

2 履行場所

気仙沼市赤岩杉ノ沢 8 番地 2 気仙沼市立病院

3 履行期間

契約締結日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

4 業務内容

下記エリアの HEPA フィルターを交換し、取り外した HEPA フィルターを回収・処分する。

(1) 対象箇所

ア 地下 1 階 解剖室 霊安室 標本室

イ 1 階 診察室（感染）

ウ 1 階 処置室（呼吸器科）

エ 2 階 滅菌室

オ 3 階 新生児室

カ 5 階 1 床室（全 4 室）

(2) 交換 HEPA フィルターの内訳

別紙 1 のとおり

5 共通事項

(1) 作業は土曜日・日曜日・祝日の日中に行うこと。

(2) 工程表は遅くとも実施日の 1 4 日前までに提出すること。

(3) HEPA フィルター交換時に一度点検口を開けて異常の有無を確認すること。

(4) HEPA フィルター交換前、交換後に風速測定を実施すること。

(5) HEPA フィルター交換後に、リーク測定、清浄度測定を実施すること。

※清浄度測定はメーカーが実施し、性能確認を行うこと。

(6) 業務完了報告

ア 業務が完了したときは、7 日以内に発注者に業務完了報告書を提出すること。

イ 業務完了報告書には施工前及び施工後の写真を添付すること。

ウ 業務完了報告書は電子データとする。ただし、電子データによる提出が困難な場合には、発注者と協議し了承を得たうえで、書面で提出すること。

6 その他

この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。